

HBT ISIROCK BRANDSCHUTZKISSEN



Zulassung: Z-19.15-458

Die HBT ISIROCK Brandschutzkissen bestehen aus einem Glasfasergewebe mit einer inneren Füllung aus im Brandfall aufschäumenden Substanzen.

Die Systemanwendungen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern.

TECHNISCHE DATEN

Baustoffklasse (Innenfüllung)	B2 nach DIN 4102-1
Größen	BSK 1 – 250 x 220 x 15 mm BSK 2 – 250 x 145 x 15 mm BSK 3 – 250 x 60 x 10 mm BSK 4 – 250 x 220 x 45 mm
Farbe	weiß
Verpackung	Karton
Lagerung	trocken im Innenbereich
Lagerzeit	keine Begrenzung
Anwendung	Mit den HBT ISIROCK Brandschutzkissen können Kabelabschottungen nach DIN 4102-9 in einer Feuerwiderstandsklasse von 90 Minuten ausgebildet werden. Die Kissen dürfen nicht geöffnet werden. Beschädigte Kissen dürfen nicht verbaut werden.
Sicherheitshinweis	Keine besonderen Vorgaben. Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	VE
HBT ISIROCK Brandschutzkissen BSK 1	12001	15
HBT ISIROCK Brandschutzkissen BSK 2	12002	20
HBT ISIROCK Brandschutzkissen BSK 3	12003	50
HBT ISIROCK Brandschutzkissen BSK 4	12004	10