

HBT ISIFOAM NACHINSTALLATIONSKEIL



Zulassung: AbZ: Z-19.15-1182 - 200 BDS-N

Zum einfachen Öffnen der Schottungen empfehlen wir den ISIFOAM Nachinstallationskeil als Revisionsverschluss.

ISIFOAM Brandschutzstein 200 Kombiabschottung S90 für Massivwände, Massivdecken, leichte Trennwände und Wände vom Typ PRIOWALL. Temporäre sowie permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser, sowie brennbaren und nichtbrennbaren Rohren. System ZZ-Steine 200 BDS-N Z-19.15-1182

Die Systemanwendungen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern.

TECHNISCHE DATEN

Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102-1
Größe	200 x 120 x 60 (LxBxH)
Farbe	rotbraun
Verpackung	Karton
Lagertemperatur	kühl und trocken lagern
Lagerzeit	keine Begrenzung
Luftdurchlässigkeit	$Q_{50} < 0,77 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ Prüfnorm: EN 1026 (Probekörperabmessungen 550 x 355 x 200 [mm], geprüft ohne Installationen)
Widerstand gegen statischen Differenzdruck	Keine sichtbaren Veränderungen bis zum maximalen Prüfdruck ($P_{\text{max}}=3700 \text{ Pa}$). Prüfnorm: In Anlehnung an EN 12211 (Probekörperabmessungen 550 x 355 x 200 [mm], geprüft ohne Installationen)
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,103 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{k})$ Prüfnorm: DIN EN 12667
Luftschalldämmung	$D_{n,e,w}(C;Ctr) = 68 (-4; -11) \text{ dB}$ Prüfnorm: EN ISO 717-1 (Probekörperabmessungen 400 x 400 x 200 [mm], geprüft ohne Installationen)

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	VE
HBT ISIFOAM Nachinstallationskeil	363357036	20